

DECLARACION DE
PRESTACIONES
MARCADO CE

febrero

20

13

REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO DE 9 MARZO DE 2011
por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la
Directiva 89/106/CEE del Consejo

PUERTAS
METALICAS
NASCOR, S.L.



JOSE MORET, S.A.

Pasaje Dr. Bartual Moret, 5 - A
46010 - VALENCIA - ESPAÑA
Teléf. 96 369 40 00 - Fax 96 369 67 11
e-mail: puertasmoret@josemoretsa.es

El incremento de la permeabilidad al aire no es mayor que el 20% de la permeabilidad de aire máxima admisible para la clasificación de permeabilidad al aire obtenida en el ensayo previo.

Clasificación según UNE-EN 12210:2000 y UNE-EN 12210/AC:2010

$$P_1 = 1.200 \text{ Pa}$$

$$P_2 = 600 \text{ Pa}$$

3.4. Ensayo de seguridad

Teniendo en cuenta los valores de P_1 y P_2 , la puerta se somete a un ciclo con presiones positivas y negativas con valor de 1.800 Pa.

Tras el ensayo, la muestra permanece cerrada y no presenta daños ni roturas.

Clasificación según UNE-EN 12210:2000 y UNE-EN 12210/AC:2010:

$$P_3 = 1.800 \text{ Pa}$$

Teniendo en cuenta el conjunto de resultados obtenidos en los tres ensayos, que son:

$$P_1 = 1.200 \text{ Pa}$$

$$P_2 = 600 \text{ Pa}$$

$$P_3 = 1.800 \text{ Pa}$$

La clasificación para la resistencia a la carga de viento según las normas UNE-EN 12210:2000 y UNE-EN 12210/AC:2010 es:

CLASIFICACIÓN: CLASE C3

JOSE MORET, S.A.

Pasaje Dr. Bartual Moret, 5 - A
46010 - VALENCIA - ESPAÑA
Teléf. 96 369 40 00 - Fax 96 369 67 11
e-mail: puertasmoret@joemoret.es

RESUMEN DE RESULTADOS

PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 1
ESTANQUIDAD AL AGUA	CLASE 1A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	CLASE C3

JOSE MORET, S.A.

Pasaje Dr. Bartual Moret, 5 - A
46010 - VALENCIA - ESPAÑA
Teléf. 96 369 40 00 - Fax 96 369 67 11
e-mail: puertasmoret@josemeretsa.es